

## WE SERVE TO SAVE

To,

ઉકાઇ વૂથ ગ્રામ પંચાયત  
મુ.સિલેટવેલ (ભીમપુરા),  
તા.સોનગઢ, જી.તાપી.

ઇનવર્ડ નં.૩૮૮, તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦

વિષય:- ગુજરાત ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઇફ સેફ્ટી મોઝર એક્ટ -૨૦૧૩ અન્વયે અત્રેથી  
ફક્ત અભિપ્રાય આપવા બાબત.


સંદર્ભ:-સરખંચ શ્રી ઉકાઇ વૂથ ગ્રામ પંચાયત ની તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ ના અરજદાર શ્રી સિંઘાનીયા પબ્લીક સ્કુલ,  
પી.ઓ.સેન્ટ્રલ પલ્પ મિલ ,મોવે.ગામ ભીમપુરા ,તા.સોનગઢ, જી.તાપી ગુજરાત ની તા-૨૭/૦૧/૨૦૨૦  
ની અરજી

સવિનય ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે ના પત્ર અનુસંધાને જણાવવાનું કે અરજદાર  
શ્રી અરજદાર શ્રી સિંઘાનીયા પબ્લીક સ્કુલ,પી.ઓ.સેન્ટ્રલ પલ્પ મિલ જે.મોવે.ગામ ભીમપુરા ,તા.સોનગઢ,  
જી.તાપી ગુજરાત ની અરજી ઉપરોક્ત શૈક્ષણિક હેતુને નીચે મુજબ ની ફાયર સુવિધા ઇનસ્ટોલ કરવાની  
રહેશે.

અનુ નં	વિગત
૧	ફાયર હાઇડ્રન્ટ સીસ્ટમ હોઝ બોક્સ હોઝ રીલ સાથે પ્રીમાઇસીસ એરીયા કવર કરે તે મુજબ ઇનસ્ટોલ કરેલ હોવું જોઈએ
૨	એ.બી.સી. ૬.૦૦ કે.જી. ફાયર એક્ષ્ટીંગ્યુશન પ્રીમાઇસીસ માં એરીયા કવર કરે તે મુજબ ઇનસ્ટોલ કરેલ હોવું જોઈએ
૩	સી.ઓ.ટુ.ઝ.પ કે.જી. ફાયર એક્ષ્ટીંગ્યુશન પ્રીમાઇસીસ માં એરીયા કવર કરે તે મુજબ ઇનસ્ટોલ કરેલ હોવું જોઈએ
૪	મેઇન ઇલેક્ટ્રીકલ ફાયર પંપ ઓટો સીસ્ટમ માં હોવું જોઈએ .
૫	અંડર ગ્રાઉન્ડ તથા ઓવરહેડ વોટર ટેન્ક હોવી જોઈએ.
૬	ટુ વે ફાયર બ્રીગેડ ઇનલેટ હોવું જોઈએ
૭	એન્ટી તેમજ એક્ઝીટ અલગ અલગ હોવી જોઈએ.
૮	બેકઅપમાં જનરેટર હોવું જોઈએ.

સંપૂર્ણ શૈક્ષણિક હેતુમાં ફાયર સેફ્ટી અને પ્રોટેક્શન ઇકવીપમેન્ટ કાયમી ધોરણે ફીક્સ લગાડવા  
બાદજ આપના વેવલેથી ફાયર સર્વિસ વિભાગનાં ઓફીસરનાં ઇન્સપેક્શન કર્યા બાદ એન.ઓ.સી.આપવા  
બલામલ છે.

જાવકનં/અભિપ્રાય નં. ૩૪૩  
તા. ૨૮/૦૧/૨૦૨૦

  
ડી.એચ.માખીજાની  
રીજનલ ફાયર ઓફીસર  
સુરત

